



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий БДОУ г. Омска  
«Центр развития ребенка –  
детский сад № 119»  
приказ № 114  
от 01.08.2023 года

  
Н.А.Степанова

**ПЛАН**  
**мероприятий по устранению нарушений по санитарно – гигиеническим нормам**  
**и противопожарной безопасности в**  
**БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад №119»**

№ п/п	Нарушение	Мероприятие по устранению	Сроки устранения по предписанию/ (фактические)	Ответственный исполнитель
	<b>ПРЕДПИСАНИЕ РПН № 223 от 05.04.2023г.</b>			
1	Устранить дефекты фасада здания №1 по адресу: 644073, г.Омск, ул.4-я Любинская 48	Письмо-обращение Учредителю о выделении финансирования	20.10.2023г./ <b>(ежеквартально)</b>	заведующий
2	Провести кронирование высокорослых деревьев по периметру участков здания №1 по адресу: 644073, г.Омск, ул.4-я Любинская 48 и здания №2 по адресу: 644073, г.Омск, ул.Комкова 2А	Письмо-обращение Учредителю о выделении финансирования	20.10.2023г./ <b>(ежеквартально)</b>	заведующий
3	Обеспечить наличие гладкой поверхности стены в здании № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48 (в гладильной прачечной, в туалетной группы № 5 «Весёлые звоночки», В	Косметический ремонт в летний период	20.10.2023г/ <b>(устранено)</b>	Заведующий, заместители заве- дующего, завхозы

	раздевальная и туалете группы № 8 «Капельки». в раздевальная и туалетной группы № 7 «Почемучки»), потолка (в раздевальная группы № 5 «Весёлые звоночки», в раздевальная группы № 8 «Капельки», в раздевальная группы № 7 «Почемучки»); стены в здании № 2 по адресу: 644073, г. Омск, ул. Комкова, 2 А (в коридоре у входа в группу № 11 «Дельфинчики»), потолка (в туалетной группы № 8 «Капельки» и группы № 9 «Кораблик»), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств			
4	Обеспечить наличие гладкой поверхности раковин в буфетных (группы № 1 «Звёздочки». группы № 2 «Радуга», группы № 3 «Смешарики», группы № 4 «Солнышко», группа № 5 «Весёлые звоночки», группы №6 «Алые паруса», группы № 8 «Капельки», группы № 7 «Почемучки» здания № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48), без дефектов эмали, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	Закупка новых нержавеющей раковин для мытья посуды	20.10.2023г/ <b><u>(устранено)</u></b>	Заведующий, завхоз здания №1, ведущий бухгалтер по закупкам
5	Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях здания № 2 по адресу: 644073 г. Омск ул. Комкова 2 А (группы №№ 1. 2. 4. 6. 11) в соответствии с нормируемыми показателями (п. 144 (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21. п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20):	Письмо-обращение Учредителю о выделении финансирования	20.10.2023г./ <b><u>(ежеквартально)</u></b>	заведующий
6	Обеспечить наполняемость групп детьми в здании № 1 по адресу: 644073, г. Омск. ул. 4-я Любинская, 48 и здании № 2 644073 г. Омск ул. Комкова 2 А , исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты	Контроль по комплектованию детьми	20.10.2023г./ <b><u>(устранено)</u></b>	заведующий

	и в соответствии с нормами количества детей в — группах компенсирующей направленности, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки № 154 от 21.02.2022 г. (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20);			
7	Соблюдать технологию приготовления блюд обеденного рациона, осуществлять приготовление блюд в соответствии с технологическими картами в здании № 2 по адресу: 644073, г. Омск. ул. Комкова. 2 А (п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20):	Контроль по организации питания и приготовления пищи	20.10.2023г./ <b><u>(устранено)</u></b>	Заведующий, Старшие мед-сестры
8	Отремонтировать потолки процедурного кабинета в здании по адресу: г.Омск, ул. Комкова, 2А в соответствии с нормативными требованиями. Основание: СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации — воспитания, обучения, отдыха — и оздоровления детей и молодежи» 1.2.5.3.	Косметический ремонт в летний период	20.01.2023г./ <b><u>(устранено)</u></b>	Заведующий, Заместитель заведующего, завхоз
9	Обеспечить приготовление дезинфицирующих растворов в соответствии с нормативными требованиями.	Контроль за приготовлением дезинфицирующих растворов в соответствии с нормативными требованиями	20.01.2023г./ <b><u>(устранено)</u></b>	Заведующий, Старшие мед-сестры
10	В БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 119", 644073, город Омск, улица 4-я Любинская, 48, 644073, г. Омск, ул. Комкова. 2А, г. Омск, ул. Верхнеднепровская, 261, обеспечить иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: против кори (Лаптева Е.В. Николаева Н.В., Безуглая С.Н. Воронова Т.В.. Шалыгина А.В.. Муромиева Н.А.), против дифтерии (Ураева С.М.. Золотарева Е.С.. Глухова А.  ... Николаева Н.В., Смирнова Е.А.), гепатита В (Ураева С.М., Николаева Н.В.), гепатита А (Ахметова Г.В.. Золотарева Е.С.,	Контроль за иммунизацией сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок	20.01.2023г./ <b><u>(устранено)</u></b>	Заведующий, Старшие мед-сестры

	Овчиева Н.А. Каримова Э.Ж.,			
	<b>ПРЕДПИСАНИЕ МЧС № 155/1/1-4 И 154/1/1-5 ОТ 31.2021Г.</b>			
1	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение	Письмо-обращение Учредителю о выделении финансирования	01.03.2022г./ <b>(ежеквартально)</b>	заведующий
2	В помещениях здания детского сада (этаж 1 паспорта БТИ) не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха	Письмо-обращение Учредителю о выделении финансирования	01.03.2022г./ <b>(ежеквартально)</b>	заведующий
3	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Заключение договора на обслуживание систем вентиляции	01.03.2022г./ <b>(ежегодно)</b>	Заведующий, ведущий бухгалтер по закупкам
4	Не обеспечено наличие на объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного	Приобретение средств защиты	01.03.2022г./ <b>(устранено)</b>	Заведующий, ведущий бухгалтер по закупкам, заместители заведующего, завхоз
5	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре до их замены в установленном порядке	Письмо-обращение Учредителю о выделении финансирования, письмо- обращение обслуживающей организации на проведение испытаний	01.03.2022г./ <b>(ежегодно)</b>	заведующий