



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41

тел. 25-65-16, факс 25-54-16

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Кировскому административному округу города Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3, тел. 37-36-60

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 154/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска

"Детский сад №119"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кировского АО г. Омска по пожарному надзору от 15.04.2021 года № 155, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

в период: «11» мая 2021 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «25» мая 2021 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «31» мая 2021 года с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

проведена плановая, выездная проверка: государственного инспектора Кировского АО города Омска по пожарному надзору Айтугановым Акылбеком Ермековичем

в отношении: зданий, помещений Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад №119", расположенных по адресу: г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48

совместно с: заведующим БДОУ г. Омска "Детский сад №119" Степановой Натальей Анатольевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| №154/1/1 | На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение | ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы | 01.03.2022 | |

| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| №154/ 1/2 | В помещениях здания детского сада (1 этаж позиция 34 (пищеблок) Технического паспорта БТИ) не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха | ст. 85, 138 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.24 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование; | 01.03.2022 |
| №154/ 1/3 | Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 | 01.03.2022 |
| №154/ 1/4 | Не обеспечено наличие на объекте защиты средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 | 01.03.2022 |
| №154/ 1/5 | Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре до их замены в установленном порядке (подтверждающие документы ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не предоставлены) | п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 | 01.03.2022 |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кировского АО г. Омска
по пожарному надзору Айтуганов Акылбек Ермекович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» мая 2021 года

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Предписание для исполнения получил:

Заведующий бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Омска "Детский сад №119"

Степанова Наталья Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

«31» мая 2021 года


(подпись)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33